

# MC1+™

## 快速测试条



快速精准测试MC1+保护剂含量及浓度，10秒钟读取测试结果

### 使用说明

从系统获取一些水样

将试纸条浸入水样1秒时间

甩掉多余水

等待10秒左右时间，之后将试纸条与以下色条进行对比。

通过：系统得到有效保护



不通过：含量过低，无法起到保护作用

